



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Document de confirmare a înregistrării
în Registrul instalațiilor medii de ardere

Nr. înregistrare: 8

Data: 16.10.2023

Ca urmare a notificării nr. 24915/03.10.2023, înregistrată la APM Suceava cu nr. 13246/03.10.2023, depusă în temeiul prevederilor legislației în vigoare din domeniul privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere de către **MUNICIPIUL VATRA DORNEI** prin Direcția de Producere, Transport și Distribuție a Energiei Termice, având sediul social la adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 17, municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, APM Suceava a procedat la înregistrarea în Registrul instalațiilor medii de ardere, cu numărul 8/16.10.2023 a instalației medii de ardere al cărei operator este **MUNICIPIUL VATRA DORNEI** prin Direcția de Producere, Transport și Distribuție a Energiei Termice, având adresa amplasamentului **str. Unirii, f.n, municipiul Vatra Dornei**, județul Suceava și următoarele caracteristici tehnice și de operare:

1. Instalația este compusă dintr-un **cazan**
2. Puterea termică nominală (MW) a instalației: **6 MW**
3. Tipul instalației medii de ardere: **alt tip de instalație decât motor și turbină cu gaz – cazan;**
4. Tipul și proporția combustibililor utilizați: **combustibili lichizi, alții decât motorina, 100%**
5. Data punerii în funcțiune: **2004**
6. Sectorul de activitate al instalației sau al structurii în care aceasta funcționează (cod CAEN): **4030**
7. Numărul de ore de funcționare anuale preconizat și încărcarea medie în regim normal de funcționare: **96 ore/an, încărcare medie 65%.**

Prin notificarea înregistrată la APM Suceava cu nr. 13246/03.10.2023, operatorul **MUNICIPIUL VATRA DORNEI prin Direcția de Producere, Transport și Distribuție a Energiei Termice**, a solicitat exceptarea de la obligația respectării valorilor-limită de emisie, angajându-se ca instalația medie de ardere să nu funcționeze anual mai mult de 500 de ore.

Operatorul este obligat:

- să țină o evidență a orelor de funcționare anuală a instalației medii de ardere;
 - să țină evidența cantităților de combustibili utilizați în cadrul instalației medii de ardere
- Evidența orelor de funcționare anuale, precum și evidența cantităților de combustibili utilizați se păstrează de către operator pe o perioadă de cel puțin 6 ani.

Director Executiv
Maria Mădălina SIMINIUC



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679